

济南水务集团水质公告

此次公示管网点检测结果50个，合格50个，合格率100%。
评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。
现将本次检测采样地点公示如下：

序号	检测区域	检测地点	报告编号	检测结果
1	济南市	天一路幼儿园	5-20250310-028	合格
2	济南市	常春藤幼儿园	5-20250310-027	合格
3	济南市	大学城实验高中	5-20250310-026	合格
4	济南市	联合云东府	5-20250310-025	合格
5	济南市	中医药大学	5-20250310-024	合格
6	济南市	西城供水	5-20250310-023	合格
7	济南市	山东省劳动技术学院	5-20250310-022	合格
8	济南市	工艺美术学院	5-20250310-021	合格
9	槐荫区	融汇城	5-20250304-020	合格
10	济南市	明星小区	5-20250304-019	合格
11	市中区	育英中学	5-20250304-018	合格
12	槐荫区	报业大厦	5-20250304-017	合格
13	槐荫区	财富一号	5-20250304-016	合格
14	济南市	辛庄加压站	5-20250304-015	合格
15	槐荫区	济水上苑	5-20250304-014	合格
16	槐荫区	国际花都	5-20250304-013	合格
17	长清区	汇侨城	20250402095731735	合格
18	长清区	原山官邸	20250402095729290	合格
19	长清区	耀南小学	20250402095726787	合格
20	长清区	海棠水厂	20250402095722893	合格
21	济南市	天马相城物业	20250327112426344	合格
22	济南市	易欣物流	20250327112022041	合格
23	济南市	新华印务	20250327111722089	合格
24	济南市	山东统亚模塑科技有限公司	20250327111342988	合格
25	济南市	巨野河污水厂	20250327111109930	合格
26	济南市	东区市场监管局	20250327110724749	合格
27	长清区	长清第一中学	20250326101948454	合格
28	长清区	济南沃德汽车零部件有限公司	20250326101946716	合格
29	长清区	长清区政务服务中心	20250326101944278	合格
30	长清区	丹凤水厂	20250326101941650	合格
31		青岛啤酒污水厂	20250320135111571	合格
32		黄金谷（东城新苑）	20250320134648601	合格
33	济南市	东华泰保尔水务农业装备有限公	20250320133942942	合格
34	济南市	武家安置房二期物业	20250320133600650	合格
35	济南市	济南轻骑标致摩托车有限公司	20250320133214539	合格
36	济南市	斯凯孚（SKF）	20250320132719213	合格
37	长清区	恒大绿洲（凤凰路小学）	20250319092724146	合格
38	长清区	乐天小区	20250319092721912	合格
39	长清区	济南幼儿师范高等专科学校	20250319092719663	合格
40	长清区	崮山水厂	20250319092717965	合格
41	济南市	天马相城物业	20250313140809894	合格
42	济南市	易欣物流	20250313140527793	合格
43	济南市	新华印务	20250313135954213	合格
44	济南市	山东统亚模塑科技有限公司	20250313135707742	合格
45	济南市	巨野河污水厂	20250313135441417	合格
46	济南市	东区市场监管局	20250313134855261	合格
47	长清区	交通学院	20250312090143108	合格
48	长清区	长兴苑小区	20250312090141311	合格
49	长清区	汇侨城	20250312090133690	合格
50	长清区	海棠水厂	20250312090131318	合格

附录:此次各检测地点检验报告明细

附录格式：

检 验 报 告

检测地点： 天一路幼儿园 报告编号： 5-20250310-028

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.38
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.32
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 常春藤幼儿园 报告编号： 5-20250310-027

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.32
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	肉眼可见物		无	无
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.37
合格				

检 验 报 告

检测地点： 大学城实验高中 报告编号： 5-20250310-026

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	肉眼可见物		无	无
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.38
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.32
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.1
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 联合云东府 报告编号： 5-20250310-025

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	余氯	mg/L	0.05~2	0.35
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
5	色度	度	15	<5
6	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.32
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 中医药大学 报告编号： 5-20250310-024

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	色度	度	15	<5
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.36
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.41
8	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 西城供水		报告编号： 5-20250310-023		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.32
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.39
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
7	色度	度	15	<5
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东省劳动技术学院		报告编号： 5-20250310-022		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
2	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
3	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
4	肉眼可见物		无	无
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.36
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.42
7	色度	度	15	<5
8	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 工艺美术学院		报告编号： 5-20250310-021		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.42
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.2
6	肉眼可见物		无	无
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.36
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 融汇城		报告编号： 5-20250304-020		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	4
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味

7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	肉眼可见物		无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 明星小区

报告编号： 5-20250304-019

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.29
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物		无	无
4	菌落总数	CFU/mL	100	4
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 育英中学

报告编号： 5-20250304-018

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	9
6	色度	度	15	<5
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
合格				

检 验 报 告

检测地点： 报业大厦

报告编号： 5-20250304-017

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	余氯	mg/L	0.05~2	0.05
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	7
4	色度	度	15	<5
5	肉眼可见物		无	无
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
7	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
8	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 财富一号

报告编号： 5-20250304-016

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	7
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
5	肉眼可见物		无	无
6	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
7	色度	度	15	<5
8	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
合格				

检 验 报 告

检测地点： 辛庄加压站

报告编号： 5-20250304-015

序号	项目	单位	标准值	检测结果
----	----	----	-----	------

1	菌落总数	CFU/mL	100	4
2	色度	度	15	<5
3	余氯	mg/L	0.05~2	0.52
4	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
5	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
6	肉眼可见物		无	无
7	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济水上苑		报告编号： 5-20250304-014		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	4
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物		无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
7	色度	度	15	<5
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
合格				

检 验 报 告

检测地点： 国际花都		报告编号： 5-20250304-013		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	肉眼可见物		无	无
2	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
3	浑浊度	NTU-散射浊度单位	1	0.4
4	色度	度	15	<5
5	菌落总数	CFU/mL	100	5
6	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	/
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
合格				

检 验 报 告

检测地点： 汇侨城		报告编号： 20250402095731735		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	pH	/	6.5~8.5	7.58
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.50
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	肉眼可见物	/	无	无
6	色度	度	15	<5
7	水温	℃	/	15.8
8	浑浊度	NTU	1	0.27
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
合格				

检 验 报 告

检测地点： 原山官邸		报告编号： 20250402095729290		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.48
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	pH	/	6.5~8.5	7.54
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.10

6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU	1	0.29
9	水温	℃	/	15.7
10	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点：耀南小学			报告编号：20250402095726787	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.52
5	pH	/	6.5~8.5	7.55
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
7	肉眼可见物	/	无	无
8	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
9	浑浊度	NTU	1	0.31
10	水温	℃	/	15.5
合格				

检 验 报 告

检测地点：海棠水厂			报告编号：20250402095722893	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU	1	0.39
2	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物	/	无	无
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.54
7	菌落总数	CFU/mL	100	0
8	水温	℃	/	15.7
9	色度	度	15	<5
10	pH	/	6.5~8.5	7.57
合格				

检 验 报 告

检测地点：天马相城物业			报告编号：20250327112426344	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	17.6
3	电导率	us/cm	/	602
4	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	菌落总数	CFU/mL	100	0
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.50
8	硝酸盐	mg/L	10	8.65
9	pH	/	6.5~8.5	7.04
10	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
11	肉眼可见物	/	无	无
12	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
13	浑浊度	NTU	1	0.37
合格				

检 验 报 告

检测地点：易欣物流			报告编号：20250327112022041	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	水温	℃	/	17.2

2	电导率	us/cm	/	611
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	0
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.55
7	色度	度	15	<5
8	pH	/	6.5~8.5	7.05
9	余氯	mg/L	0.05~2	0.19
10	肉眼可见物	/	无	无
11	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
12	浑浊度	NTU	1	0.44
13	硝酸盐	mg/L	10	8.63
合格				

检 验 报 告

检测地点：新华印务		报告编号：20250327111722089		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	17
3	浑浊度	NTU	1	0.38
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
7	pH	/	6.5~8.5	7.05
8	硝酸盐	mg/L	10	8.50
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.50
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	电导率	us/cm	/	628
合格				

检 验 报 告

检测地点：山东统亚模塑科技有限公司		报告编号：20250327111342988		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	水温	℃	/	17.3
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.62
4	硝酸盐	mg/L	10	8.47
5	pH	/	6.5~8.5	7.04
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
7	肉眼可见物	/	无	无
8	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
9	浑浊度	NTU	1	0.51
10	电导率	us/cm	/	630
11	菌落总数	CFU/mL	100	0
12	色度	度	15	<5
13	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点：巨野河污水厂		报告编号：20250327111109930		
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	电导率	us/cm	/	621
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.56
6	硝酸盐	mg/L	10	8.46
7	pH	/	6.5~8.5	7.05

8	余氯	mg/L	0.05~2	0.10
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.48
12	水温	℃	/	17.5
13	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 东区市场监管局			报告编号： 20250327110724749	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	电导率	us/cm	/	635
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	0
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.47
7	水温	℃	/	18
8	pH	/	6.5~8.5	7.02
9	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
10	肉眼可见物	/	无	无
11	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
12	浑浊度	NTU	1	0.35
13	硝酸盐	mg/L	10	8.54
合格				

检 验 报 告

检测地点： 长清第一中学			报告编号： 20250326101948454	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	0
3	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.47
4	pH	/	6.5~8.5	7.54
5	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
6	肉眼可见物	/	无	无
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	浑浊度	NTU	1	0.35
9	水温	℃	/	15.8
10	色度	度	15	<5
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南沃德汽车零部件有限公司			报告编号： 20250326101946716	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	水温	℃	/	15.7
4	浑浊度	NTU	1	0.33
5	色度	度	15	<5
6	肉眼可见物	/	无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
8	pH	/	6.5~8.5	7.59
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.54
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 长清区政务服务中心			报告编号： 20250326101944278	
序号	项目	单位	标准值	检测结果

1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	15.7
3	浑浊度	NTU	1	0.27
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
7	pH	/	6.5~8.5	7.58
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.49
9	菌落总数	CFU/mL	100	0
10	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 丹凤水厂			报告编号： 20250326101941650	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	15.9
3	浑浊度	NTU	1	0.25
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.33
7	pH	/	6.5~8.5	7.55
8	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.51
9	菌落总数	CFU/mL	100	0
10	肉眼可见物	/	无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 青岛啤酒污水厂			报告编号： 20250320135111571	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	浑浊度	NTU	1	0.38
2	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物	/	无	无
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.21
5	pH	/	6.5~8.5	7.20
6	硝酸盐	mg/L	10	8.63
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.52
8	菌落总数	CFU/mL	100	0
9	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
10	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
11	电导率	us/cm	/	586
12	色度	度	15	<5
13	水温	℃	/	17
合格				

检 验 报 告

检测地点： 黄金谷（东城新苑）			报告编号： 20250320134648601	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	16.8
3	浑浊度	NTU	1	0.34
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.12
7	电导率	us/cm	/	575
8	硝酸盐	mg/L	10	8.76
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.49
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出

13	pH	/	6.5~8.5	7.19
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东华泰保尔水务农业装备有限公司			报告编号： 20250320133942942	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	16.2
3	浑浊度	NTU	1	0.37
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
7	电导率	us/cm	/	634
8	硝酸盐	mg/L	10	8.46
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.52
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	pH	/	6.5~8.5	7.16
合格				

检 验 报 告

检测地点： 武家安置房二期物业			报告编号： 20250320133600650	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	电导率	us/cm	/	648
3	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
5	菌落总数	CFU/mL	100	0
6	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.52
7	硝酸盐	mg/L	10	8.37
8	pH	/	6.5~8.5	7.18
9	余氯	mg/L	0.05~2	0.24
10	肉眼可见物	/	无	无
11	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
12	水温	℃	/	16
13	浑浊度	NTU	1	0.37
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南轻骑标致摩托车有限公司			报告编号： 20250320133214539	
序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.55
5	硝酸盐	mg/L	10	8.50
6	pH	/	6.5~8.5	7.18
7	电导率	us/cm	/	642
8	肉眼可见物	/	无	无
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	浑浊度	NTU	1	0.39
11	水温	℃	/	16
12	色度	度	15	<5
13	余氯	mg/L	0.05~2	0.15
合格				

检 验 报 告

检测地点： 斯凯孚（SKF）	报告编号： 20250320132719213
----------------	-------------------------

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	15.5
3	浑浊度	NTU	1	0.33
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.18
7	电导率	us/cm	/	625
8	硝酸盐	mg/L	10	8.67
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.48
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	pH	/	6.5~8.5	7.20
合格				

检 验 报 告

检测地点： 恒大绿洲（凤凰路小学） 报告编号： 20250319092724146

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	0
3	pH	/	6.5~8.5	7.60
4	色度	度	15	<5
5	水温	℃	/	15.8
6	浑浊度	NTU	1	0.37
7	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
8	肉眼可见物	/	无	无
9	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
10	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.55
合格				

检 验 报 告

检测地点： 乐天小区 报告编号： 20250319092721912

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	色度	度	15	<5
3	水温	℃	/	15.9
4	浑浊度	NTU	1	0.32
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	肉眼可见物	/	无	无
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
8	pH	/	6.5~8.5	7.55
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.49
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
合格				

检 验 报 告

检测地点： 济南幼儿师范高等专科学校 报告编号： 20250319092719663

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.50
3	pH	/	6.5~8.5	7.56
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
5	肉眼可见物	/	无	无
6	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU	1	0.35
8	水温	℃	/	15.7
9	色度	度	15	<5
10	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点: 崑山水厂

报告编号: 20250319092717965

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.53
3	pH	/	6.5~8.5	7.59
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.32
5	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
6	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU	1	0.39
8	水温	℃	/	15.5
9	色度	度	15	<5
10	肉眼可见物	/	无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 天马相城物业

报告编号: 20250313140809894

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	17
3	浑浊度	NTU	1	0.33
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
7	电导率	us/cm	/	562
8	硝酸盐	mg/L	10	8.73
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.47
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	pH	/	6.5~8.5	7.16
合格				

检 验 报 告

检测地点： 易欣物流

报告编号: 20250313140527793

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	菌落总数	CFU/mL	100	0
4	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.50
5	硝酸盐	mg/L	10	8.70
6	pH	/	6.5~8.5	7.21
7	余氯	mg/L	0.05~2	0.20
8	肉眼可见物	/	无	无
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	浑浊度	NTU	1	0.38
11	水温	℃	/	17
12	色度	度	15	<5
13	电导率	us/cm	/	570
合格				

检 验 报 告

检测地点： 新华印务

报告编号: 20250313135954213

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	17
3	浑浊度	NTU	1	0.35
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味

5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.17
7	电导率	us/cm	/	628
8	硝酸盐	mg/L	10	6.69
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.54
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	pH	/	6.5~8.5	7.20
合格				

检 验 报 告

检测地点： 山东统亚模塑科技有限公司

报告编号： 20250313135707742

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	642
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.58
6	硝酸盐	mg/L	10	8.53
7	pH	/	6.5~8.5	7.18
8	余氯	mg/L	0.05~2	0.14
9	肉眼可见物	/	无	无
10	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
11	浑浊度	NTU	1	0.48
12	色度	度	15	<5
13	水温	℃	/	17.2
合格				

检 验 报 告

检测地点： 巨野河污水厂

报告编号： 20250313135441417

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	色度	度	15	<5
2	水温	℃	/	17
3	浑浊度	NTU	1	0.50
4	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
5	肉眼可见物	/	无	无
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.11
7	pH	/	6.5~8.5	7.20
8	硝酸盐	mg/L	10	8.65
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.62
10	菌落总数	CFU/mL	100	0
11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	电导率	us/cm	/	662
合格				

检 验 报 告

检测地点： 东区市场监管局

报告编号： 20250313134855261

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	电导率	us/cm	/	635
2	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
3	浑浊度	NTU	1	0.43
4	水温	℃	/	17.5
5	色度	度	15	<5
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.16
7	pH	/	6.5~8.5	7.15
8	硝酸盐	mg/L	10	8.59
9	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.56
10	菌落总数	CFU/mL	100	0

11	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
12	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不得检出	未检出
13	肉眼可见物	/	无	无
合格				

检 验 报 告

检测地点： 交通学院

报告编号： 20250312090143108

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	菌落总数	CFU/mL	100	0
3	水温	℃	/	15.4
4	色度	度	15	<5
5	pH	/	6.5~8.5	7.59
6	余氯	mg/L	0.05~2	0.08
7	肉眼可见物	/	无	无
8	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
9	浑浊度	NTU	1	0.39
10	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.51
合格				

检 验 报 告

检测地点： 长兴苑小区

报告编号： 20250312090141311

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	菌落总数	CFU/mL	100	0
2	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.45
3	pH	/	6.5~8.5	7.55
4	余氯	mg/L	0.05~2	0.07
5	肉眼可见物	/	无	无
6	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
7	浑浊度	NTU	1	0.33
8	水温	℃	/	15.3
9	色度	度	15	<5
10	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 汇侨城

报告编号： 20250312090133690

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	水温	℃	/	15.4
2	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
3	肉眼可见物	/	无	无
4	色度	度	15	<5
5	浑浊度	NTU	1	0.29
6	菌落总数	CFU/mL	100	0
7	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.48
8	pH	/	6.5~8.5	7.57
9	余氯	mg/L	0.05~2	0.09
10	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
合格				

检 验 报 告

检测地点： 海棠水厂

报告编号： 20250312090131318

序号	项目	单位	标准值	检测结果
1	水温	℃	/	15.9
2	色度	度	15	<5
3	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	100	0
5	高锰酸盐指数	mg/L	3	0.54
6	pH	/	6.5~8.5	7.61

7	余氯	mg/L	0.05~2	0.31
8	浑浊度	NTU	1	0.42
9	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味
10	肉眼可见物	/	无	无
合格				